

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: ZP.271.3.2022.GK

Dotyczy: Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów – PONOWNY

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz projektu umowy w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

Prosimy o określenie jaką moc ma mieć instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii. PFU nie precyzuje tej kwestii.

odp.

Zgodnie z zapisem PFU przewidywana moc instalacji to 50kW

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania wchodzi budowa słupowej stacji transformatorowej o mocy dostosowanej do mocy zapotrzebowanej obiektu.

odp.

Budowa stacji transformatorowej będzie uzależniona od wydanych warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej, przewidujemy że może być potrzebna

Pytanie nr 3

1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wyniki badań geofizycznych dla terenu pod przyszłą SUW lub wyniki odwiertów pilotowych potwierdzających, że na terenie projektowanej SUW wystąpią podziemne warstwy wodonośne na głębokości do 100 m ppt, których zasoby hydrogeologiczne i warstwy piasków zapewnią wydajności studni głębinowych przynajmniej na poziomie 70 m³/h każda. Ponadto prosimy o udostępnienie operatów wodnoprawnego dla ujęć wód podziemnych znajdujących się poblizu m. Kiełczygłów z mapami i przekrojami hydrogeologicznymi. Co przewiduje Zamawiający w sytuacji kiedy okaże się, że na działce na której mają być studnie nie będzie wystarczających zasobów wód podziemnych

odp.

Nie posiadamy żadnych wyników badań

Pytanie nr 4

Prosimy o umożliwienie pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

odp. Możemy się zgodzić jeśli posiada również uprawnienia konstrukcyjne.

WÓJT
mgr Mariusz Mielczarek