

WYKONAWCY (wszyscy)

Nasz znak: ZP.271.2.2023.GK

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłowie – ETAP II” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono odpowiedzi poniżej:

Pytanie nr 1

W związku z załączeniem dodatkowego przedmiaru, który nie dotyczy budowy oczyszczalni, a zawiera prace sieciowe kanalizacyjne prosimy o odpowiedź, czy sieć kanalizacyjna ma być elementem zadania i ujęta powinna zostać w ofercie? Dokumentacja projektowa ani SWZ nie zawierają takiego zakresu. Jeśli sieć kanalizacyjna ma być częścią zadania to wnioskujemy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o ten zakres oraz dołączenie dokumentacji projektowej sieci wraz z dokumentacją geotechniczną.

AD.1

Etap realizacji zadania obejmuje oprócz realizacji elementów oczyszczalni ścieków także budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której przedmiar robót załączono do SWZ. Również dokumentację projektową do kanalizacji sanitarnej wraz z załącznikami graficznymi załączona została do SWZ.

Pytanie nr 2

Zamieszczona dokumentacja zadania nie zawiera części konstrukcyjnej m.in. budynku techniczno-socjalnego wymienionego w części technologicznej projektu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

AD.2

Zakres zamówienia nie obejmuje realizacji budynku techniczno – socjalnego.

Pytanie nr 3

Wnioskujemy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej dla zadania oraz decyzji o pozwoleniu na budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

AD.3

W części opisowej projektu podano opis warunków gruntowo – wodnych oraz załączono do SWZ opinię geotechniczną i pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji.

Pytanie nr 4

W opisie technicznym do projektu jest informacja, że dotyczy Etapu I natomiast ogłoszenie o zamówieniu dotyczy Etapu II. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że do wykonania jest zakres ujęty w zamieszczonej dokumentacji.

AD.4

Zakres zamówienia to etap II realizacji inwestycji.

Pytanie nr 5

Z rozpoznania rynku wynika, że producenci wymienionych przykładowych typów oczyszczalni wymienieni w opisie technicznym nie prowadzą już działalności. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczają Państwo rozwiązania podobne o tej samej wydajności pochodzące od innych dostawców.

AD.5

W schemacie oczyszczalni ścieków należy zastosować reaktor o wymaganej przepustowości, przepływowy, z wydzieleniem stref defosfotacji, denitryfikacji, nityfikacji (osad czynny niskoobciążony) zblokowany z osadnikiem wtórnym. W SWZ nie określono dostawcy, a reaktory o podanej technologii są dostępne na rynku.