

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim:
samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowoprądowych oraz izolacyjne obudowy rozdzielcze.

Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe o różnicowym prądzie znamionowym 30mA bezzwłoczne.

Układ pracy sieci zasilajacej TN-C,

Instalacje odbiorcze w układzie TN-S.

BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.tomaszleski.pl, mail: biuro@tomaszleski.pl

Inwestor: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów	*Projekt:* 45	*Branża:* E	*Nr rysunku:* 006	*Rewizja:* 00	*Faza:* PB
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kiełczygłowie.					
Temat: Schemat ideowy tablicy pomiarowej z szafką rozłącznika głównego TP+WG.		*Data:* 01.2012		*Skala:* –	

Projektował: mgr inż. Tomasz Cieplak Upr.nr 22/02 +48 503 745 407 Podpis

Sprawdził: mgr inż. Elżbieta Perzyńska Upr.nr 332/KL/74 Podpis

Opracował: mgr inż. Tomasz Cieplak Upr.nr 22/02 +48 503 745 407 Podpis