

Przedsiębiorstwo Budownictwa
i Instalacji
ABT Spółka z o. o.
42-202 Częstochowa
ul. Bór 139

Znak sprawy: ZP.271.3.2022.GK

Dotyczy: Budowa hydroforni na terenie Gminy Kiełczygłów – PONOWNY

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz projektu umowy w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać ujęcie wody głębinowej o wydajności $Q=70 \text{ m}^3/\text{h}$ i głębokości studni do 100 m p.p.t. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy odwiert na głębokość 100 m p.p.t. okaże się niewystarczający dla osiągnięcia wymaganej wydajności ujęcia, Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą za każdy metr dodatkowego odwiertu w ramach robót dodatkowych.

odp.

Jeśli będzie potrzeba głębszego odwiertu to tak.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie naziemnych obudów studziennych typu Lange.

odp.

Tak

Pytanie nr 3

Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową dołączoną do PFU w granicach działki hydroforni w pobliżu istniejącej linii napowietrznej należy wykonać stację transformatorową. Prosimy o informację, czy linia napowietrzna przebiegająca przez działkę jest linią średniego napięcia ?

odp.

Jest to linia niskiego napięcia

Pytanie nr 4

W przypadku gdy linia napowietrzna przebiegająca przez działkę na której planowana jest hydrofornia nie jest linią średniego napięcia, prosimy o informacje na której działce w pobliżu znajduje się najbliższa linia średniego napięcia. Prosimy również o informację, czy w zakres zadania wchodzić będzie ewentualne wykonanie linii kablowej średniego napięcia do zasilenia stacji transformatorowej, czy też roboty te zostaną rozliczone w ramach robót dodatkowych bądź też wykonane w ramach innego zamówienia?

odp.

Najbliższa linia średniego napięcia przebiega przez działkę nr 202/2 Obręb Chorzew.

W zakres zadania wchodzi wszystko zgodnie z PFU. Po stronie wykonawcy więc znajduje się konieczność uzyskania warunków przyłącza energetycznego.

Pytanie nr 5

Z doświadczenia naszej firmy wynika, że w przypadku obiektów takich jak stacje uzdatniania wody/hydrofornie wyposażanie instalacji fotowoltaicznych w magazyn energii jest zbędne ponieważ cała energia wytworzona przez instalację fotowoltaiczną jest na bieżąco zużywana na potrzeby bieżące obiektu. Prosimy o informację czy Zamawiający podtrzymuje wymóg montażu kosztownego magazynu energii? W przypadku podtrzymania konieczności montażu magazynu energii, prosimy o określenie jego minimalnej pojemności.

odp.

Zgodnie z PFU



WÓJT
mgr Mariusz Mielczarek