

Gmina Kiełczygłów  
ul. Tysiąclecia 25  
98-358 Kiełczygłów

Kiełczygłów dn. 16.11.2016 r.

Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: ZP.271.1.2016

**Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z prośbą o wyjaśnienie w dokumentacji projektowej w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie nr 1**

W związku z brakiem w dokumentacji parametrów chloratorów proszę o ich uzupełnienie.

**Odpowiedź do pytania nr 1**

**Parametry chloratorów:**

- wydajność maksymalna – 190cm<sup>3</sup>/min;
- ciśnienie maksymalne – 0,6MPa;
- moc silnika – 0,37 – 0,5kW;
- pojemność zbiornika na roztwór chlorujący – 50l.

**GMINA KIEŁCZYGŁÓW**  
98-358 Kiełczygłów  
ul. Tysiąclecia 25  
Regon 730934648, NIP 5080014537  
tel./fax 43/ 842-50-22

**Wójt**  
  
mgr inż. Kazimierz Jędrzejski